

鉄筋溶接技量検定試験合否判定結果発表

試験実施日：2026-3-14

関東（つくば）

受験 番号	合否 判定結果	評価結果			評価内容		
		学科試験	実技試験	試験時間	実技試験		
					内容	外観試験	機械試験
1	合格	良	良	CL	WJ	良	良
2	不合格	良	否	CL	WJ	良	2,折れ 3,折れ
3	不合格	良	否	CL	WJ	良	4,折れ
4	合格	*	良	CL	WJ	良	良
5	合格	*	良	CL	WJ	良	良
6	不合格	*	否	CL	WJ	4,アンダーカット	—
7	合格	*	良	CL	WJ	良	良
8	不合格	*	否	CL	WJ	1,ピット	—
9	合格	*	良	CL	WJ	良	良
10	不合格	*	否	CL	WJ	良	3,折れ
11	不合格	*	否	CL	WJ	3,余盛高さ 4,アンダーカット	—
12	合格	*	良	CL	WJ	良	良
13	不合格	*	否	CL	WJ	2,アンダーカット 3,アンダーカット 4,アンダーカット	—
14	不合格	*	否	CL	WJ	良	3,折れ
15	合格	*	良	CL	WJ	良	良
16	不合格	*	否	CL	WJ	1,ビードの不整 2,ビードの不整 3,ビードの不整 4,ビードの不整 5,ビードの不整	—
17	不合格	*	否	CL	WJ	5,ビードの不整	—

—: 評価なし

CL: 時間内

OV: 時間超過

△: 併願不合格